

CONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant

Dehaco B.V.
Kruisbaak 25
2165 AJ Lisserbroek

Verklaart dat de hieronder beschreven arbeidsmiddelen:

YO28 watermanagement
Dehaco WMS90 watermanagement 230V
Dehaco WMS40 watermanagement 230V

In overeenstemming is met de Sci Eisen aan arbeidsmiddelen. De arbeidsmiddelen worden geleverd volgens de gestelde ontwerpeisen:

1. Watertemperatuur douche ten minste 38 graden Celsius;
2. Debiet van water uit de douche ten minste 8 liter per minuut (38 graden Celsius);
3. Capaciteit watervoorziening ten minste 12 liter per persoon, in 1,5 uur te verwarmen;
4. Voldoen aan eisen t.a.v. legionella volgens een specifiek beheersplan (bij boiler-/doorstroomsystemen, facultatief bij volledige leeg-/droogloopsystemen);
5. Voldoen aan functionaliteit verwarmingsinstallatie;
6. Voldoen van de inrichting, dat met asbest vervuild water wordt opgevangen en gefilterd met een juist waterfilter(systeem), eindigend met een filtertrap met 5 micron poriëndiameter.

Extra voorwaarden

Legionella beheersplan zelf bij te houden.

Lisserbroek (NL), 1 juli 2022



Mark Berbée
Commercieel directeur
Dehaco B.V.